


記 事

- 1) 適用電線 : 150 mm²
- 2) 適用径 : S150-24
- 3) 圧縮回数 : 3回
- 4) 圧縮工具 : K-240A
- 5) 全面スズメッキ加工。(5 μm以上)
- 6) 公差なき寸法は基準寸法を示す。

品 名		△ 関西電力 圧縮銅管端子	
製 図 日	2000年3月16日	単 位	mm
材 質	JIS H3300	尺 寸	1/1
図 番		設 計	製 図
CTT-06-0067-0-14		検 査	換 図
関西電力の追加		150 mm ² CTT-06-0067-0 (14)	
訂 正	内 容	日 付	氏 名
△ 2	図番変更 CTT-06-0067-0-92 → CTT-06-0067-0-14	01.04.19	藪田
△ 1	関西電力の追加	01.04.19	藪田



大阪電具株式会社