



記 事

- 1) 適用電線：60mm²
- 2) 適用径：UK-60
- 3) 圧縮回数：2回
- 4) 圧縮工具：K-240A
- 5) 全面スズメッキ加工（5μm以上）
- 6) 公差なき寸法は基準寸法を示す。

品名		関西電力 圧縮銅管端子 60mm ² (ボルト穴異径)	
製図日	2000年3月22日	単位	mm
材 質	JIS H3300	尺 寸	1/1
図 番	CTT-06-0104-0 (14)	設 計	西岡
検 査	藪田	製 図	藪田
訂正	内 容	日 付	氏名
③	図番変更 CTT-06-0104-0-92→CTT-06-0104-0-14	01.04.18	藪田
②	関西電力の追加	01.04.18	藪田
①	0#-I電線新規導入の為、適用ダイスの変更	91.03.14	楠
	S60-16.5 → UK-60		

大阪電具株式会社