

亜鉛めっき鋼より線製造仕様書


本仕様書は、亜鉛めっき鋼より線の製造仕様書として発行する。

1. 構造

亜鉛めっき鋼より線 7/1.00 とする。

2. 亜鉛めっき鋼より線仕様

- | | |
|--------------|--|
| (1) 規格 | JIS G 3537 2号 1種 A級 |
| (2) より方向 | Sより |
| (3) より長さ | 標準素線径の40±5倍とする。 |
| (4) 外径 | 3.0mm(標準) |
| (5) 引張荷重 | 6.19kN以上 |
| (6) 標準重量 | 43.5kg/km (参考値) |
| (7) 素線径 | 1.00mm(許容差±0.05mm) |
| (8) 素線引張荷重 | 0.961kN以上 |
| (9) 素線伸び率 | 2.0%以上 |
| (10) 素線ねじり回数 | 18回以上 |
| (11) 亜鉛付着量 | 110g/m ² 以上 |
| (12) 巻付試験 | 線径の15倍の円筒に密着して6回巻き付けた部分に著しい亀裂又は、はく離を生じない事。 |



3. 条長

御指定による。

4. 荷姿

御指定による。

以上